

**АКТ**  
**обстеження технічного стану індивідуального житлового будинку**

смт Софіївка

11.01.2021 року

**Комісія у складі:**

Масько Антон Олегович	- заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Софіївської селищної ради
Костяннікова Світлана Ігорівна	- начальник відділу містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території виконавчого комітету Софіївської селищної ради
Ніщік Інна Миколаївна	- спеціаліст I категорії відділу містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території виконавчого комітету Софіївської селищної ради
Ганенко Віталій Олегович	- начальник комунального підприємства «Софіївське бюро технічної інвентаризації»

Огляд будівлі індивідуального житлового будинку проводився згідно заяви громадянки Крук (Антипової) Любові Миколаївни (Договір купівлі-продажу від 09.04.1991 року № б/н ) за адресою: вул. Татарця, буд. 56 в с. Вишневе Софіївського району Дніпропетровської області.

**Технічна характеристика будівлі**

При огляді на місці було проведено візуальне обстеження окремих конструктивних елементів та інженерних мереж будівлі індивідуального житлового будинку з господарськими будівлями (сарай,, погріб, туалет).

Назва елементу	Назва матеріалу елементу (згідно техпаспорту)	Технічний стан елементу будівлі	% зносу
фундамент	бутовий камінь	зруйнований	95
стіни, перегородки	саман, цегла	зруйновані	100
перекриття	дерев'яні балки	зруйноване	100
покрівля	шифер	зруйнована	100
підлога	дерев'яна	зруйнована	100
отвори	дерев'яні віконні блоки та двері	зруйновані	100
внутрішні пристрої	- електрообладнання - опалення - водогін - каналізація	відсутні	100
оздоблення	вапняне фарбування	відсутнє	100

**Висновок:** комісія вважає, що будівля індивідуального житлового будинку по вул. Татарця, буд. 56 в с. Вишневе Софіївського району Дніпропетровської області зруйнована повністю, відновленню не підлягає.

Члени комісії:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

А. МАСЬКО  
С. КОСТЯННІКОВА  
І. НІЩІК  
В. ГАНЕНКО